

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«02» октября 2024 г., 55240061000215656388
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Полтавскому району
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Омской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«05» ноября 2024 г., 17 час. 00 мин. № 2410/023-55/79-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Ленина, 16

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «02» октября 2024 г., № 2410/023-55/79-В/ПВП, учетный номер проверки 55240061000215656388.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Стура Евгения Сергеевна – начальник отделения территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору)
2. Паглазов Руслан Олегович – инспектор территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Полтавскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Полтавского района по пожарному надзору)
3. Черников Максим Иванович – начальник территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Полтавскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (главный государственный инспектор Полтавского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей групп инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Омская, р-н Полтавский р.п. Полтавка, ул. Новая, 3

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЛТАВСКАЯ АДАПТИВНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" ИНН 5530002108, адрес регистрации юридического лица: 646740, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, ПОЛТАВСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ПОЛТАВКА, НОВАЯ УЛИЦА, 3

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, их индивидуальные номера идентификационных, адрес организации (не филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «23» октября 2024 года, 16 час. 00 мин.

по «05» ноября 2024 года, 16 час. 30 мин.

(указывается дата и время фактического начала мысленного проверки, а также дата и время фактического окончания мысленного проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Для отделки стен на путях эвакуации применяются материалы (фактически панели ПВХ) с показателями пожарной опасности более чем Г1, В1, Д2, Т2 (документация, подтверждающая показатели пожарной опасности, не представлена) (помещение № 1 на поэтажном плане 1-го этажа тех. паспорта, составленного по состоянию 11.06.2005г. инв. № 5477) (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, д. 3
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 10.02.2025
2. Не утверждены регламенты технического обслуживания системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (абз. 2 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, д. 3
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.
Срок устранения нарушения:
 10.02.2025
3. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, установленный в помещении дежурного персонала (пожарный пост) с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре (протокол инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 30.10.2024 № 389-7-4.1-2024) (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, д. 3
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 10.02.2025
4. Электроприемники системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не относятся к первой категории по надежности электроснабжения (протокол инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 30.10.2024 № 389-7-4.1-2024) (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности"). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, д. 3
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
10.02.2025

5. Линии связи между компонентами систем пожарной автоматики (световое и речевое оповещение) выполнены без обеспечения автоматического контроля их исправности (протокол инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 30.10.2024 № 389-7-4.1-2024) (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 5 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.17 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, д. 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

10.02.2025

6. Расстояние от потолка до верхней части оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре менее 150 мм на первом этаже здания (протокол инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 30.10.2024 № 389-7-4.1-2024) (п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, д. 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

10.02.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, подтверждающие достоверность нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в нормативных документах, с указанием реквизитов нормативных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, равно принятого решения контрольного (надзорного) органа, датой окончания периода выполнения проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Полтавскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Полтавского района по пожарному надзору) Паглазов Руслан Олегович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

009B396966207B127801FF91C0FA41C0B5
Владислав Паглазов Руслан Олегович
Действителен с 06.05.2024 по 30.07.2025

Паглазов Руслан Олегович - Инспектор территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Полтавскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Полтавского района по пожарному надзору), телефон: 83816323304, e-mail: maksim.chernikov@55.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Визирование, подпись директора по ЧС, Полтавская АЧУ

«17» часов «00» минут «05» 11 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

