

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 3566 / ПВ

г.Исилькуль, ул.Ермолаева 49
(место выдачи предписания)

«04» декабря 2024 г.

Мною, заместителем начальника Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Омской области в Исилькульском районе Кругляковой Натальей
Анатольевной

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Казенного общеобразовательного учреждения Омской области «Полтавская Адаптивная школа-интернат» ИНН 5530002108, ОГРН 1025501943521, осуществляющего деятельность по адресу **646740 Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул.Новая 3.**

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Вывод о выявленных нарушениях обязательных требований :

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 п 2.4.11, п. 2.4.12, п. 3.4.13.

- п 2.4.11 – в здании для обучения начальных классов оборудована одна туалетная комната, где установлено 2 унитаза с перегородкой между ними без дверей;

- п 2.4.12 – в здании для обучения начальных классов помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

- п 3.4.13 – учебные кабинеты начальных классов не обеспечены холодным и горячим водоснабжением.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1	В соответствии с п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 в здании для обучения начальных классов оборудовать туалетные комнаты для мальчиков и для девочек, туалетные комнаты оборудовать туалетными кабинками с дверями	15.08.2025 г
2	В соответствии с п 2.4.12 СП 2.4.3648-20 в здании для обучения помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки	15.08.2025 г

Вход. с 148 от 04.12.2024г

	и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудовать поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель и системой водоотведения	
3	В соответствии с п 3.4.13 СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты начальных классов обеспечить холодным и горячим водоснабжением.	15.08.2025 г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо
Казенное общеобразовательное учреждение Омской области «Полтавская Адаптивная школа-интернат» ИНН 5530002108, ОГРН 1025501943521 по адресу 646740 Омская область, район Полтавский, р.п. Полтавка, ул. Новая, д. 3.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо представить в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Исилькульском районе по адресу: 646024 Омская область, г.Исилькуль, ул.Ермолаева 49. тел./факс: Тел. (381-73) 2-01-35 Факс (381-73) 2-01-35 **в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника ТО
Управления Роспотребнадзора по
Омской области в
Исилькульском районе

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Н.А.Круглякова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 04.12.2024г

(подпись)

Демченко Л.А.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «04» декабря 2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Министерство образования Омской области юридический адрес : 644099, г Омск, ул. Красный путь, д. 5 , E-mail: educate@omskportal.ru

